



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ УЛ. МИРА, 56, Г. КРАСНОДАР, 350063 ТЕЛЕФОН/ФАКС (861)-267-19-23

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, 95/97, Г. КРАСНОДАР, 350051, ТЕЛЕФОН/ФАКС (861)-225-34-04, E-MAIL: UGPN_KKRAI@MAIL.RU

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ Г. НОВОРОССИЙСКА
УЛ. КУТУЗОВСКАЯ, 1, Г. НОВОРОССИЙСК, 353907, ТЕЛЕФОН/ФАКС (8617)-21-22-86, E-MAIL: ONDNOVOROSS@MAIL.RU

«10» апреля 2017 г.

г. Новороссийск

**Предписание № 74/1/6
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

*Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению лицей «Морской техниче-
ский» муниципального образования город Новороссийск
(ОГРН 1032309084796, ИНН 2315060825)*

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя, (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора г.Новороссийска по пожарному надзору № 74 от 13.03.2017 года, ст. 6, ст.6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «10» час «00» мин «20» марта 2017 г. по «10» час. «30» мин. «10» апреля 2017 г. проведена плановая выездная проверка Заместителем Главного Государственного инспектора города Новороссийска по пожарному надзору Клинтух Е.А. в отношении МАОУ лицей «Морской технический» МО г.Новороссийск по адресу:

г. Новороссийск, ул. Героев Десантников, 29а

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором МАОУ лицей «Морской технический» МО город Новороссийск
Марковой Ириной Петровной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	<i>В имеющуюся декларацию пожарной безопасности не внесены изменения в связи изменениями содержащихся в требованиях пожарной безопасности, задекларированных декларацией № 03420380-174-294.</i>	<i>Приказ МЧС РФ от 24 февраля 2009 года N 91 п. 7;</i>	<i>До 01.12.2017</i>	
2.	<i>Отсутствуют разработанные и утвержденные в установленном порядке специальные програм-</i>	<i>Приказ МЧС России № 645 от</i>	<i>До 01.12.2017</i>	

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
	<i>мы пожарно - технического минимума для проведения обучения непосредственно в организации.</i>	<i>12 декабря 2007 года п.39;</i>		
3.	<i>Ответственный за пожарную безопасность не прошел обучение пожарно - техническому минимуму.</i>	<i>Приказ МЧС России № 645 от 12 декабря 2007 года п.36;</i>	<i>До 01.12.2017</i>	
4.	<i>Под лестничным маршем первого этажа осуществляется хранение горючего материала.</i>	<i>п/п к) п.23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 года;</i>	<i>До 01.12.2017</i>	
5.	<i>Не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарной преграды различными инженерными коммуникациями (помещение заместителя директора по АХР).</i>	<i>п.22 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 года .</i>	<i>До 01.12.2017</i>	
6.	<i>Для помещения категории «В1» (помещение архива) отдельно не разработана и не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности.</i>	<i>п.2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 года.</i>	<i>До 01.12.2017</i>	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель Главного государственного инспектора
города Новороссийска
по пожарному надзору

должность

« 10 » апреля 2017 г.



Е.А. Клинтух

Ф.И.О.

Предписание для исполнения получил:

должность

« » 2017 г.

подпись

Ф.И.О.